Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Av. Oito de Dezembro nº 419 - Centro – Galiléia – MG – CEP: 35.250-000
Email: saaegalileiamg@hotmail.com - Telefone: (33) 3244-1233
CNPJ: 20.857.074/0001-56 - I.E.: Isento

ETA GALILÉIA

01/06/2026 a 30/06/2026

PARÂMETROS	Unidade (1)	VPM(1)	Total de Análises	Valor Médio
Cloro Livre	Mg/L	0,2 a 5,0	234	1,63
Turbidez	NTU	5,0	234	0,44
Cor	uC	15	234	0
pH	-	6,0 a 9,5	234	6,91
Coliformes	-	Ausência em 100 mL.	8	Ausência

SÃO SEBASTIÃO DAS LARANJEIRAS
01/06/2026 a 30/06/2026

PARÂMETROS	Unidade (1)	VPM(1)	Total de Análises	Valor Médio
Cloro Livre	Mg/L	0,2 a 5,0	13	0,772
Turbidez	NTU	5,0	13	4,9
Cor	uC	15	13	3,54
pH	-	6,0 a 9,5	13	7,0
Coliformes	-	Ausência em 100 mL.	2	Ausência

SANTA CRUZ DE GALILÉIA
01/06/2026 a 30/06/2026

PARÂMETROS	Unidade (1)	VPM(1)	Total de Análises	Valor Médio
Cloro Livre	Mg/L	0,2 a 5,0	10	0,7
Turbidez	NTU	5,0	10	1,44
Cor	uC	15	10	0,7
pH	-	6,0 a 9,5	10	6,788
Coliformes	-	Ausência em 100 mL.	2	Ausência

SAPUCAIA DO NORTE
01/06/2026 a 30/06/2026

PARÂMETROS	Unidade (1)	VPM(1)	Total de Análises	Valor Médio
Cloro Livre	Mg/L	0,2 a 5,0	150	1,6
Turbidez	NTU	5,0	150	3,623
Cor	uC	15	150	4
pH	-	6,0 a 9,5	150	7,921
Coliformes	-	Ausência em 100 mL.	4	Ausência

Paulo da Silva
CRQ 2ª Reg Nº 02405154