Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Av. Oito de Dezembro nº 419 - Centro – Galiléia – MG – CEP: 35.250-000
Email: saaegalileiamg@hotmail.com - Telefone: (33) 3244-1233
CNPJ: 20.857.074/0001-56 - I.E.: Isento

ETA GALILÉIA

01/05/2026 a 31/05/2026

PARÂMETROS	Unidade (1)	VPM(1)	Total de Análises	Valor Médio
Cloro Livre	Mg/L	02, á 05	229	1,473
Turbidez	NTU	5,0	229	0,38
Cor	uC	15	229	0
pH	-	6,0 a 9,5	229	7,19
Coliformes	-	Ausência em 100 mL.	8	Ausência

SÃO SEBASTIÃO DAS LARANJEIRAS
01/05/2026 a 31/05/2026

PARÂMETROS	Unidade (1)	VPM(1)	Total de Análises	Valor Médio
Cloro Livre	Mg/L	0,2 a 5,0	60	0,74
Turbidez	NTU	5,0	60	4,56
Cor	uC	15	60	4,566
pH	-	6,0 a 9,5	60	6,983
Coliformes	-	Ausência em 100 mL.	2	Ausência

SANTA CRUZ DE GALILÉIA
01/05/2026 a 31/05/2026

PARÂMETROS	Unidade (1)	VPM(1)	Total de Análises	Valor Médio
Cloro Livre	Mg/L	0,2 a 5,0	30	0,62
Turbidez	NTU	5,0	30	1,21
Cor	uC	15	30	1,2183
pH	-	6,0 a 9,5	30	6,8
Coliformes	-	Ausência em 100 mL.	2	Ausência

SAPUCAIA DO NORTE
01/05/2026 a 31/05/2026

PARÂMETROS	Unidade (1)	VPM(1)	Total de Análises	Valor Médio
Cloro Livre	Mg/L	0,2 a 5,0	150	1,835
Turbidez	NTU	5,0	150	3,531
Cor	uC	15	150	3,3817
pH	-	6,0 a 9,5	150	7,73
Coliformes	-	Ausência em 100 mL.	2	Ausência

Paulo da Silva
CRQ 2ª Reg Nº 02405154