Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Av. Oito de Dezembro nº 419 - Centro – Galiléia – MG – CEP: 35.250-000
Email: saaegalileiamg@hotmail.com - Telefone: (33) 3244-1233
CNPJ: 20.857.074/0001-56 - I.E.: Isento

ETA GALILÉIA

01/04/2026 a 30/04/2026

PARÂMETROS	Unidade (1)	VPM(1)	Total de Análises	Valor Médio
Cloro Livre	Mg/L	0,2 a 5,0	227	1,481
Turbidez	NTU	5,0	227	0,36
Cor	uC	15	227	0
pH	-	6,0 a 9,5	227	7,23
Coliformes	-	Ausência em 100 mL.	8	Ausência

SÃO SEBASTIÃO DAS LARANJEIRAS
01/04/2026 a 30/04/2026

PARÂMETROS	Unidade (1)	VPM(1)	Total de Análises	Valor Médio
Cloro Livre	Mg/L	0,2 a 5,0	60	0,53
Turbidez	NTU	5,0	60	4,6
Cor	uC	15	60	12
pH	-	6,0 a 9,5	60	6,973
Coliformes	-	Ausência em 100 mL.	1	Ausência

SANTA CRUZ DE GALILÉIA
01/04/2026 a 30/04/2026

PARÂMETROS	Unidade (1)	VPM(1)	Total de Análises	Valor Médio
Cloro Livre	Mg/L	0,2 a 5,0	30	0,71
Turbidez	NTU	5,0	30	1,26
Cor	uC	15	30	1
pH	-	6,0 a 9,5	30	6,65
Coliformes	-	Ausência em 100 mL.	2	Ausência

SAPUCAIA DO NORTE
01/04/2026 a 30/04/2026

PARÂMETROS	Unidade (1)	VPM(1)	Total de Análises	Valor Médio
Cloro Livre	Mg/L	0,2 a 5,0	150	1,752
Turbidez	NTU	5,0	150	3,66
Cor	uC	15	150	0
pH	-	6,0 a 9,5	150	7,59
Coliformes	-	Ausência em 100 mL.	2	Ausência

Paulo da Silva
CRQ 2ª Reg Nº 02405154