Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Av. Oito de Dezembro nº 419 - Centro – Galiléia – MG – CEP: 35.250-000
Email: saaegalileiamg@hotmail.com - Telefone: (33) 3244-1233
CNPJ: 20.857.074/0001-56 - I.E.: Isento

ETA GALILÉIA

01/08/2026 a 31/08/2026

PARÂMETROS	Unidade (1)	VPM(1)	Total de Análises	Valor Médio
Cloro Livre	Mg/L	0,2 a 5,0	228	1,349
Turbidez	NTU	5,0	228	0,317
Cor	uC	15	228	0
pH	-	6,0 a 9,5	228	7,183
Coliformes	-	Ausência em 100 mL.	8	Ausência

SÃO SEBASTIÃO DAS LARANJEIRAS
01/08/2026 a 31/08/2026

PARÂMETROS	Unidade (1)	VPM(1)	Total de Análises	Valor Médio
Cloro Livre	Mg/L	0,2 a 5,0	30	0,772
Turbidez	NTU	5,0	30	4,42
Cor	uC	15	30	3,54
pH	-	6,0 a 9,5	30	6,99
Coliformes	-	Ausência em 100 mL.	2	Ausência

SANTA CRUZ DE GALILÉIA
01/08/2026 a 31/08/2026

PARÂMETROS	Unidade (1)	VPM(1)	Total de Análises	Valor Médio
Cloro Livre	Mg/L	0,2 a 5,0	30	0,85
Turbidez	NTU	5,0	30	1,245
Cor	uC	15	30	1
pH	-	6,0 a 9,5	30	6,993
Coliformes	-	Ausência em 100 mL.	2	Ausência

SAPUCAIA DO NORTE
01/08/2026 a 31/08/2026

PARÂMETROS	Unidade (1)	VPM(1)	Total de Análises	Valor Médio
Cloro Livre	Mg/L	0,2 a 5,0	150	1,5
Turbidez	NTU	5,0	150	2,942
Cor	uC	15	150	1,5
pH	-	6,0 a 9,5	150	7,555
Coliformes	-	Ausência em 100 mL.	4	Ausência

Paulo da Silva
CRQ 2ª Reg Nº 02405154