Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Av. Oito de Dezembro nº 419 - Centro – Galiléia – MG – CEP: 35.250-000
Email: saaegalileiamg@hotmail.com - Telefone: (33) 3244-1233
CNPJ: 20.857.074/0001-56 - I.E.: Isento

ETA GALILÉIA

01/03/2026 a 31/03/2026

PARÂMETROS	Unidade (1)	VPM(1)	Total de Análises	Valor Médio
Cloro Livre	Mg/L	0,2 a 5,0	240	1,63
Turbidez	NTU	5,0	240	0,44
Cor	uC	15	240	0
pH	-	6,0 a 9,5	240	6,91
Coliformes	-	Ausência em 100 mL.	14	Ausência

SÃO SEBASTIÃO DAS LARANJEIRAS
01/03/2026 a 31/03/2026

PARÂMETROS	Unidade (1)	VPM(1)	Total de Análises	Valor Médio
Cloro Livre	Mg/L	0,2 a 5,0	60	0,53
Turbidez	NTU	5,0	60	1,35
Cor	uC	15	60	2
pH	-	6,0 a 9,5	60	7,0
Coliformes	-	Ausência em 100 mL.	1	Ausência

SANTA CRUZ DE GALILÉIA
01/03/2026 a 31/03/2026

PARÂMETROS	Unidade (1)	VPM(1)	Total de Análises	Valor Médio
Cloro Livre	Mg/L	0,2 a 5,0	22	0,85
Turbidez	NTU	5,0	22	1,26
Cor	uC	15	22	1
pH	-	6,0 a 9,5	22	6,65
Coliformes	-	Ausência em 100 mL.	1	Ausência

SAPUCAIA DO NORTE
01/03/2026 a 31/03/2026

PARÂMETROS	Unidade (1)	VPM(1)	Total de Análises	Valor Médio
Cloro Livre	Mg/L	0,2 a 5,0	150	0,80
Turbidez	NTU	5,0	150	2,02
Cor	uC	15	150	0
pH	-	6,0 a 9,5	150	7,42
Coliformes	-	Ausência em 100 mL.	1	Ausência

Paulo da Silva
CRQ 2ª Reg Nº 02405154