SAAE Galileia - MG
BOLETIM DE ANALISE DA QUALIDADE DA AGUA
CNPJ: 20.857.074/0001-56

ETA GALILEIA
01/09/2026 a 30/09/2026
PARAMETROS Unidade (1) VPM(1) Total de Analises Valor Medio
Cloro Livre Mg/L 0,2 a 5,0 236 1,347
Turbidez NTU 5,0 236 0,3677
Cor uC 15 236 0
pH - 6,0 a 9,5 236 7,14
Coliformes - Ausˆ“ncia em 100 19 Ausˆ“ncia

SAO SEBASTIAO DAS LARANJEIRAS
01/09/2026 a 30/09/2026
PARAMETROS Unidade (1) VPM(1) Total de Analises Valor Medio
Cloro Livre Mg/L 0,2 a 5,0 38 1,0
Turbidez NTU 5,0 38 4,3
Cor uC 15 10 5
pH - 6,0 a 9,5 38 7,0
Coliformes - Ausˆ“ncia em 100 2 Ausˆ“ncia

SANTA CRUZ DE GALILEIA
01/09/2026 a 30/09/2026
PARAMETROS Unidade (1) VPM(1) Total de Analises Valor Medio
Cloro Livre Mg/L 0,2 a 5,0 25 1,17
Turbidez NTU 5,0 25 2,61
Cor uC 15 25 0
pH - 6,0 a 9,5 25 7,1
Coliformes - Ausˆ“ncia em 100 2 Ausˆ“ncia

SAPUCAIA DO NORTE
01/09/2026 a 30/09/2026
PARAMETROS Unidade (1) VPM(1) Total de Analises Valor Medio
Cloro Livre Mg/L 0,2 a 5,0 150 1,4573
Turbidez NTU 5,0 150 3,1231
Cor uC 15 150 1,5
pH - 6,0 a 9,5 150 7,78
Coliformes - Ausˆ“ncia em 100 4 Ausˆ“ncia